



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖРО

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ24.Н00529

№ ПС 006949

Срок действия с 19.10.2021 г. по 18.10.2026 г.

ОКПД 2: 16.10.10.110
код ЕКПС
код ТН ВЭД:

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Бебель». ОГРН: 1167746375906.
Адрес: 107061, Российская Федерация, город Москва, улица Черкизовская Б., дом 3,
корпус 2, помещение 1, комната 7. Тел.: +7 (499) 673-00-12.
E-mail: za454oc@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение
«Звезда». ОГРН: 1167746375906. Адрес: 420111, Российская Федерация, Республика
Татарстан, город Казань, улица Островского, дом 15, офис 259.
Тел.: +7 (843) 295-05-88.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ССБК RU.ПБ24, Орган по сертификации «НПЦ «СТАРТ», 129347, город Москва,
улица Холмогорская, дом 2, корпус 3, Э 1, пом XV К 15 ОФ 75., тел. +7(495)125-24-
74, e-mail: ntc.start@bk.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Инженерная доска BEBEL Covering Special, размеры 145*15*1387 мм, выпускаемая
по ГОСТ 862.3-86. Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА

Показатели пожарной опасности: группа воспламеняемости – В2 по ГОСТ 30402-96;
группа дымообразующей способности – Д3 по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18);
группа токсичности – Т2 по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20);
группа распространения пламени – РП2 по ГОСТ Р 51032-32.

Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ4

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 0586/СТ-21 от
01.10.2021 г., Испытательная лаборатория «Научно-
технический центр «СТАРТ» аттестат аккредитации №
ССБК RU.21ПБ22 до 16.04.2024 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) РОСС
RU.04ИБФ1.OC20.00492, срок действия до 17.12.202, выданный Органом
по сертификации систем менеджмента качества ООО НПЦ «СТАРТ»
(аттестат аккредитации РОСС RU.32001.04ИБФ1.OC20 от 18.04.2019)

Руководитель (заместитель руководителя)

органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

С.В. Смоляч

Д.В. Поленов

